

Schouw/Checklist CVi Unit



Project Informatie

Klantnaam	_____
Project nummer	_____
Telefoonnummer	_____
Emailadres	_____
Adres en huisnummer	_____
Postcode	_____
Plaats	_____

Installatie vragen

	Onderstaande Juiste omcirkelen/invullen			Aantal
Type installatie	Nieuwe Installatie	Vervanging van huidige CV Ketel		
Foto's maken van de plek waar de CVi moet komen, denk ook aan de afmetingen	Gedaan	Toegevoegd aan project		
Past de CV inductie unit, boiler en overige producten	Ja	Ja, op meerdere plekken verdeeld	Nee, moet nog naar gekeken worden	
Thermostaat (*mag niet moduleren, moet een aan/uit functie hebben)	Is juist, werkt met CV inductie	Nee wordt vervangen door installateur	Nee wordt vervangen door eindklant	
Type/Soort Leidingen	_____			
Status Leidingen	Goed	Vervangen door eigen installateur	Vervangen door ons hoeveel: _____	Meter
Status Expansievat	Goed	Vervangen door eigen installateur	Vervangen door ons	
Afsluiter	Goed	Vervangen door eigen installateur	Vervangen door ons	
Bypassklep (alleen bij vloerverwarming),	Goed	Vervangen door eigen installateur	Vervangen door ons	
LET OP!!! Bij de vloerverwarmingsverdeler moet een pomp zitten				
Inlaatcombinatie 15mm 8bar	Goed	Vervangen door eigen installateur	Vervangen door ons	
Verbouwen bestaande groepenkast	Goed	Verbouwen door eigen installateur	Verbouwen door ons	
Uitbreiden bestaande groepenkast	Goed	uitbreiden door eigen installateur	Uitbreiden door ons	
Nieuwe groepenkast toevoegen	Goed	uitbreiden door eigen installateur	Uitbreiden door ons	
1 Fase naar 3 Fase	Goed	uitbreiden door eigen installateur	Uitbreiden door ons	
Groepzekerings (C16 of C20 automaat)	Goed	uitbreiden door eigen installateur	Uitbreiden door ons	
Krachtstroom aansluiting naar plek CV inductie unit (16/32ampere stekker)	Goed	uitbreiden door eigen installateur	Uitbreiden door ons	

Algemene Vragen

	Onderstaande Juiste omcirkelen/invullen		Aantal
Kan de geoffereerde CV inductie unit deze woning aan	Jaa	Nee capaciteit moet vergroot worden	
Kan de geoffereerde Accumulator de warmwater vraag aan	Jaa	Nee capaciteit moet vergroot worden	
Datum wanneer aanpassingen zijn doorgevoerd (indien andere installateur	_____		
Naam / Handtekening van degene die schouw heeft uitgevoerd	_____		